MANDÍK®

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

č. PM/CFDM_CFDM-V/01/19/1

1. **Jedinečný indentifikační kód typů výrobku:**
   Požární klapka CFDM a CFDM-V

2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:**
   Požární klapky se používají k oddělení požárních úseků a k ochraně únikových cest v případě požáru v systémech vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) v budovách při způsobech použití a podmínkách zabudování ve stavbě uvedených v protokolu o certifikaci a související dokumentaci TPM 118/16, změna 2 platných od 15.2.2019.
   Požární klapka sloužící k zabránění šíření ohně a kouře dle ČSN EN 15650:2010, vykazující požární odolnost EIS 60, EIS90 a EIS120.

3. **Výrobce:**
   MANDÍK, a.s., Dobříšská 550, 26724, Hostomice, Česká republika
   IČO: 26718405, tel.: +420 311 706 706, e-mail: mandik@mandik.cz, web: www.mandik.cz

4. **Zplnomocněný zástupce:**
   Není relevantní

5. **Systém/systémy POSV:**
   Systém 1

6a) **Harmonizovaná norma:**
   ČSN EN 15650:2010
   Oznámený subjekt/oznámené subjekty:
   PAVUS, a.s., Oznámený subjekt č. 1391, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČO: 60193174

6b) **Evropský dokument pro posuzování:**
   Není relevantní

7. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti**

Posuzované vlastnosti výrobku

Základní charakteristiky	Ustanovení EN 15650 obsahující požadavky	Zjištěno	Shoda
Jmenovité podmínky aktivace / citlivost	4.2.1.2	-	splňuje
– teplotní odezva čidla	4.2.1.2.2	-	splňuje
– zatížení čidla	4.2.1.2.3	-	splňuje
Zpoždění (doba) odezvy - doba uzavření	4.2.1.3	-	splňuje
Provozní spolehlivost - cyklování	4.3.1, a)	0 cyklů	splňuje
Požární odolnost			
– celistvost	4.1.1, a)	E 60, E 90, E 120	splňuje
– izolace	4.1.1, b)	EI 60, EI 90, EI 120	splňuje
– kouřotěsnost	4.1.1, c)	E 60 S, E 90 S, E 120 S EI 60 S, EI 90 S, EI 120 S	splňuje
– mechanická stabilita (pod E)	4.1.1, a)	-	splňuje
– zachování průřezu (pod E)	4.1.1, a)	-	splňuje
Stálost teplotní odezvy: – čidlo reagující na teplotu a zatížení	4.2.1.2.2 4.2.1.2.3	-	splňuje
Stálost provozní spolehlivosti – cyklické zkoušky otevřeno a zavřeno	4.3.3.2	-	NPD

*) Podrobné technické parametry a podmínky výsledné klasifikace podle EN 13501-3 +A1:2010 jsou uvedeny v Protokolu o posouzení vlastností stavebního výrobku č. P-1391-CPR-2018/0129 ze dne 13. června 2018.

CE

1391

MANDÍK a.s.,
Dobříšská 550, CZ-267 24 Hostomice, ČR
16

1391 – CPR - 2018/0129

EN 15650:2010

Požární klapka

typ/model: Požární klapka CFDM a CFDM-V

Klasifikace
EI 60 (ve ho i↔o) S
EI 90 (ve ho i↔o) S
EI 120 (ve i↔o) S

8. **Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:**
OS 1391 PAVUS, a.s. vydal osvědčení o stálosti vlastností č. 1391-CPR-2018/0129 ze dne 13.6.2018.

Výrobce prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výše specifikovaný výrobek je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

.....

Mgr. Marcel Mandík
Statutární ředitel společnosti MANDÍK, a.s.

V Hostomicích dne 15.2.2019

MANDÍK®
MANDÍK, a.s.
267 24 Hostomice, Dobříšská 550
www.mandik.cz